



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37
тел: (3012) 21 26 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 21-53-69, 21-54-58, 21-77-88, E-mail: und_03@sibnet.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 207

**о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности**

в период с 10 ч. 30 мин. « 19 » Декабря 20 14 г. по 16 ч. 45 мин.

« 23 » Декабря 20 14 г. проведено обследование документов, объекта

заявителя на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального
(наименование объекта)

автономного дошкольного образовательного учреждения

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

детский сад №10 «Дюймовочка»

владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного(-ых) по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район,

г. Закаменск, ул. Гагарина, 2

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует

соответствует (не соответствует)

требованиям пожарной безопасности.

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия – начальник
управления (главный государственный инспектор
Республики Бурятия по пожарному надзору)

полковник внутренней службы В.В. Приеменко

должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора

« 26 » Декабря 20 14 г.

М. П.





МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37

тел: (3012) 21 26 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА

671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 31,

тел.: (30137) 4-57-57, zakamnagpn@mail.ru

Акт № 207
обследования

« 23 » декабря 20 14 г.

г. Закаменск

(город, село, поселок)

16 ч. 45 мин.

Государственным инспектором Закаменского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по

лейтенантом внутренней службы Телешевым Иваном Андреевичем

пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 10 ч. 30 мин. « 19 » декабря 20 14 г. по 16 ч. 45 мин.

« 23 » декабря 20 14 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального автономного дошкольного

(наименование объекта)

образовательного учреждения детский сад № 10 «Дюймовочка» г. Закаменск

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район г. Закаменск

ул. Гагарина, 2

при обследовании совместно с: заведующим МАДОУ детский сад № 10 «Дюймовочка»

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,

г. Закаменск Васильевой Ларисой Леонидовной

имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,

работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,

владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Дюймовочка» располагается по вышеуказанному адресу класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1 1951 года постройки и представляет собой двухэтажное здание шлакоблочного исполнения, 3-й степени огнестойкости, наружные стены шлакоблочные с внешней стороны обшиты металлопрофилем, перекрытия деревянные оштукатуренные с внутренней стороны, внутренние перегородки шлакоблочные, размер в плане 40х20 метров. Крыша двускатная, кровля из металлического профилированного листа по деревянной обрешётке (выполнена огнезащитная обработка № 1 от 18.04.2014г.), освещение электрическое. Электрооборудование соответствует ПУЭ (протокол № 15/1 от 26.07.2014г.). Отопление центральное. Здание обеспечено первичными средствами

пожаротушения, оборудовано АПС, СОУЭ 2-го типа (договор на обслуживание № б/н от 01.09.2014г.). Максимальное одновременное количество людей находящихся в здании – 66 человек (50 детей, 16 воспитателей и обслуживающего персонала). Пути эвакуации соответствуют (в т.ч. из каждой групповой ячейки расположенной на 2-м этаже имеются 2 рассредоточенных эвакуационных выхода). В учреждении имеются распорядительные документы по организации противопожарного режима.

Имеется наружное противопожарное водоснабжение на расстоянии 100м. ПГ (К-150).

2) в ходе обследования установлено:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.	

С актом обследования ознакомлен:

заведующий МАДОУ детский сад № 10 «Дюймовочка»

г.Закаменск Васильева Лариса Леонидовна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


(подпись)


« 23 » декабря 20 14 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

заведующий МАДОУ детский сад № 10 «Дюймовочка»

г.Закаменск Васильева Лариса Леонидовна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


(подпись)

Вывод по результатам обследования: МАДОУ детский сад № 10 «Дюймовочка» г.Закаменск

требованиям пожарной безопасности соответствует

« 23 » декабря 20 14 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Закаменского района

(должность, фамилия, инициалы государственного

по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Телешев И.А.
инспектора по пожарному надзору)



« 23 » декабря 20 14 г.

* – Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Васильева Лариса Леонидовна

Действителен с 13.04.2021 по 13.04.2022